



VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

## OSVĚDČENÍ č. OV - 17 - 001

potvrzuje, že výrobek

### Odtokový plastový žlab s nerezovým roštem (ART. SZE 1750)

výrobce:

**Plast Brno, spol. s r.o.**

Jarní 934/ 32, 61400 Brno, Česká republika

má následující parametry:

Technické charakteristiky	Měrná jednotka	Zjištěná hodnota	Postupy zjištění (zkušební metody)
Vzhled	--	vnější i vnitřní povrch hladký, bez výskytu vad	ČSN EN 1253-2:2016, čl. 4.1.2
Výška zápachové uzávěrky	mm	39,5	-
Rozměry otvorů ve vtokové mřížce	mm	7 x 7	ČSN EN 1253-2:2016, čl. 5.1
Ochrana proti ucpávání	--	vyhovuje	ČSN EN 1253-1:2016, čl. 5.4
Těsnost proti zápachu	--	vyhovuje	ČSN EN 1253-1:2016, čl. 5.8.1
Vodotěsnost	--	vyhovuje	ČSN EN 1253-1:2016, čl. 5.8.2
Průtok vtokovou mřížkou	l/s	0,52	ČSN EN 1253-2:2016, čl. 5.5.1

**Osvědčení se vydává na základě následujícího dokumentu:**

protokol o zkoušce č. A 130/2014 AZL VÚPS - CS s.r.o. ze dne 30.7.2014 na odtokový žlab plastový s nerezovým roštem

Datum vydání: 2.2.2017

Platnost do: 2.2.2019

Výzkumný ústav pozemních staveb  
Certifikační společnost, s.r.o.  
102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810  
IČ 250 520 63 (1)

*L. Keim*  
Ing. Lubomír Keim, CSc.

ředitel společnosti

Výtisk: 1  
K: 17033

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16  
IČ: 25052063 DIČ: CZ250 520 63 Tel.: 00420 271 751 148, Fax: 00420 281 017 241; E-mail: info@vups.cz www.vups.cz